

遂溪县住房和城乡建设局

关于 2025 年遂溪县预拌混凝土企业“双随机、一公开”检查情况的通报

各有关单位:

根据湛江市住建局《关于开展 2025 年预拌混凝土企业“双随机、一公开”检查的通知》要求,我局于 5 月中旬在全县已取得预拌混凝土专业承包不分等级资质的企业中(市级已抽查对象不再抽查)按 20%比例抽取 3 家预拌混凝土企业进行现场检查,主要检查企业技术人员及设备设施配置、人员在岗情况和企业安全生产和质量管控情况等。现对企业存在问题、整改情况等内容给予通报。

附: 2025 年遂溪县预拌混凝土企业“双随机、一公开”
检查情况表

遂溪县住房和城乡建设局

2025 年 7 月 10 日

附件

遂溪县2025年预拌混凝土企业“双随机、一公开”检查情况表

序号	属地镇	企业名称	地址	检查日期	存在问题	备注
1	岭北镇	湛江市宏基混凝土有限公司	遂溪县岭北镇西塘村（国道207线与省道374线交汇处）	2025.05.15	1. 缺1名中级职称人员，无陈小莲、陈全兵最近1个月参保证明； 2. 无混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩率标准试模； 3. 陈小莲、陈全兵不在岗； 4. 缺《混凝土外加剂术语》、《聚羧酸系高性能减水剂》等标准规范。	已整改
2	杨柑镇	湛江庞新混凝土有限公司	遂溪杨柑镇汇基木业加工厂后部第三长房	2025.05.15	1. 中级技术人员蔡长安、李庆峰不在岗； 2. 缺混凝土收缩率标准试模； 3. 养护室温度不符合标准要求； 4. 样品台帐无弃样日期。	已整改
3	乐民镇	湛江市天恒混凝土有限公司	遂溪县乐民镇北坡林场分公司黄草林队2011-1号小班林地	2025.05.16	1. 中级以上技术人员孙广涛、周梦婷、朱轩君等3人不在岗； 2. 燃气瓶放置不规范，未安装报警装置和螺纹管； 3. 无原材料第三方检验报告； 4. 无混凝土配合比第三方检验报告； 5. 不合格品台帐不规范。	已整改